

HSCDC/GS-3305-2

No:202212JYZL-0044



220300100538
有效期至2028年03月31日止

检 验 报 告

样 品 名 称 : 生活饮用水

受 检 单 位 : 衡水市第一幼儿园

任 务 来 源 : 衡水市水污染防治工作领导小组办公室

检 验 类 别 : 政府指令

衡水市疾病预防控制中心



衡水市疾病预防控制中心

检 验 报 告

No: 202212JYZL-0044

共4页 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	202212JYZL-0044
包装形式及 型号规格	硬质玻璃瓶 500mL/瓶		
生产日期/批 号	-----		
任务来源	衡水市水污染防治工作领导小组办公室		
受检单位及 联系电话	衡水市第一幼儿园 -----		
生产单位及 联系电话	-----		
样品数量	500mL	检验类别	政府指令
采样日期	2022.12.13		
样品描述	无色无味透明液体		
检验时间	2022.12.13		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离余氯、耗氧量、 氨氮。 共 8 项		
检验结论	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 方法检验，该 样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值 要求。检测结果见下页。 （检验检测专用章） 签发日期：2022年12月30日		
备注			

授权签字人:

刘勇正

审核:

孙霞

日期: 2022.12.30

主检:

任书芳

日期: 2022.12.30

检 验 报 告

No: 202212JYZ-0044

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	计量单位	检验方法	限值	检验结果
01	色度 (铂钴 色度单位)	度	GB/T5750. 4-20 06 1. 1	≤15	<5
02	浑浊度 (散 射 浑 浊 单 位)	NTU	GB/T5750. 4-20 06 2. 1	≤1	0. 20
03	臭和味	文字描述	GB/T5750. 4-20 06 3. 1	无异臭、异味	无
04	肉眼可见 物	文字描述	GB/T5750. 4-20 06 4. 1	无	无
05	pH	pH 值	GB/T5750. 4-20 06 5. 1	6. 5-8. 5	7. 89
06	游离余氯	mg/L	GB/T5750. 11-2 006 1. 1	≥0. 05	0. 26
07	耗氧量	mg/L	GB/T5750. 7-20 06 1. 1	≤3	2. 31
08	氨氮	mg/L	GB/T5750. 5-20 06 9. 1	≤0. 5	0. 13
以下空白					

检 验 报 告

No: 202212JYZL-0044 (微生物)

共 4 页 第 3 页

样品名称	生活饮用水	样品编号	202212JYZL-0044
包装形式及 型号规格	无菌袋散装 500mL/袋		
生产日期/批 号	----		
任务来源	衡水市水污染防治工作领导小组办公室		
受检单位及 联系电话	衡水第一幼儿园		
生产单位及 联系电话	----		
样品数量	500mL	检验类别	政府指令
采样日期	2022.12.13		
样品描述	无菌袋散装, 无色无味透明液体		
检验时间	2022.12.13-2022.12.16		
检验项目	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 共 4 项		
检验结论	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.12-2006 方法检验, 以上所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值要求。检验结果见附件。 (检验检测专用章) 签发日期: 2022年12月30日		
备注			

授权签字人:

2.12

审核: 赵志勇

日期: 2022.12.30

主检: 时若

日期: 2022.12.30

衡水市疾病预防控制中心

检 验 报 告

No: 202212JYZL-0044 (微生物)

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	计量单位	检验方法	限值	检验结果
1	菌落总数	CFU/ mL	GB/T5750.12-2006	≤100	<1
2	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出
3	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出
4	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出
以下空白					