

HSCDC/GS-3305-2

No:202212JYZL-0048



220300100538
有效期至2028年03月31日止

检 验 报 告

样 品 名 称 : 生活饮用水

受 检 单 位 : 五洲国际官邸

任 务 来 源 : 衡水市水污染防治工作领导小组办公室

检 验 类 别 : 政府指令

衡水市疾病预防控制中心



HSCDC/GS-3305-2

衡水市疾病预防控制中心

检 验 报 告

No: 202212JYZL-0048

共4页 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	202212JYZL-0048
包装形式及 型号规格	硬质玻璃瓶 500mL/瓶		
生产日期/批 号	-----		
任务来源	衡水市水污染防治工作领导小组办公室		
受检单位及 联系电话	五洲国际官邸 -----		
生产单位及 联系电话	-----		
样品数量	500mL	检验类别	政府指令
采样日期	2022.12.13		
样品描述	无色无味透明液体		
检验时间	2022.12.13		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离余氯、耗氧量、 氨氮。 共 8 项		
检验结论	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 方法检验,该 样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值 要求。检测结果见下页。		
备注			

(检验检测专用章)

签发日期: 2022年12月30日

授权签字人:

刘雨正

审核: 于小霞

日期: 2022.12.30

主检: 侯书珍

日期: 2022.12.30

HSCDC/GS-3305-2

衡水市疾病预防控制中心

检 验 报 告

No: 202212JYZL-0048

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	计量单位	检验方法	限值	检验结果
01	色度 (铂钴色度单位)	度	GB/T5750. 4-2006 1. 1	≤ 15	<5
02	浑浊度 (散射浑浊单位)	NTU	GB/T5750. 4-2006 2. 1	≤ 1	0. 32
03	臭和味	文字描述	GB/T5750. 4-2006 3. 1	无异臭、异味	无
04	肉眼可见物	文字描述	GB/T5750. 4-2006 4. 1	无	无
05	pH	pH 值	GB/T5750. 4-2006 5. 1	6. 5-8. 5	7. 76
06	游离余氯	mg/L	GB/T5750. 11-2006 1. 1	$\geq 0. 05$	0. 26
07	耗氧量	mg/L	GB/T5750. 7-2006 1. 1	≤ 3	1. 99
08	氨氮	mg/L	GB/T5750. 5-2006 9. 1	$\leq 0. 5$	0. 13
以下空白					

HSCDC/GS-3305-2

衡水市疾病预防控制中心

检 验 报 告

No: 202212JYZL-0048 (微生物)

共 4 页 第 3 页

样品名称	生活饮用水	样品编号	202212JYZL-0048
包装形式及 型号规格	无菌袋散装 500mL/袋		
生产日期/批 号	----		
任务来源	衡水市水污染防治工作领导小组办公室		
受检单位及 联系电话	五州国际官邸		
生产单位及 联系电话	----		
样品数量	500mL	检验类别	政府指令
采样日期	2022. 12. 13		
样品描述	无菌袋散装, 无色无味透明液体		
检验时间	2022. 12. 13-2022. 12. 16		
检验项目	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 共 4 项		
检验结论	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.12-2006 方法检验, 以上所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 限值要求。检验结果见附件。		
备注			

签发日期: 2022 年 12 月 20 日

授权签字人:

审核: 赵志君

主检: 王芳

日期: 2022.12.30

日期: 2022.12.30

衡水市疾病预防控制中心

检 验 报 告

No: 202212JYZL-0048 (微生物)

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	计量单位	检验方法	限值	检验结果
1	菌落总数	CFU/ mL	GB/T5750. 12-2006	≤100	<1
2	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750. 12-2006	不得检出	未检出
3	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750. 12-2006	不得检出	未检出
4	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750. 12-2006	不得检出	未检出
以下空白					